



Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Управление

Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Московской области

(Управление Роспотребнадзора по Московской
области)

Одинцовский территориальный отдел
Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Московской области
ул. Можайское шоссе, д. 12, г. Одинцово, Московская обл., 143002
Тел/факс 593-51-43, e-mail: odintcovo@50.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 75260339 ОГРН 1055005107387
ИНН/КПП 5029036866/502901001

Черниговской Е.В.

Elena.v.chernigovskaya@gmail.com

16.01.2019 № 50-10/30-617-2019
На № 30465/ж-2018 от 26.12.2018г.

Уважаемая Елена Владимировна!

Одинцовский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области рассмотрел Ваше обращение, об использовании земли под частное строительство в зоне артезианской скважины СНТ «Протва-2» расположенного по адресу : д.Митяево, Наро-Фоминского района, Московской области, и сообщает, что согласно п.п. 6.2, 6.5 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 322, Роспотребнадзор вправе давать разъяснения и применять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ограничительного, предупредительного и профилактического характера лишь по вопросам, отнесенным к его компетенции, и только в пределах закрепленных полномочий.

Согласно п.2.2.1.1. СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м. от водозабора при использовании защитных подземных вод и на расстоянии не менее 50м. при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размер первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с санитарной службой Московской области.

Так же, согласно п.2.2.2.5. и п.3.2.1.2. СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с методиками гидрогеологических расчетов. В зоне I –го пояса ЗСО запрещается размещение жилых и

хозяйственно бытовых зданий, проживание людей, применение я/х и удобрений. ЗСО I – го пояса должна быть ограждена, обеспечена охраной. Во втором и третьем поясах запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и др. объектов, обуславливающих химическое загрязнение подземных вод. Во II-ом поясе ЗСО не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов обуславливающих микробное загрязнение подземных вод.

Водный объект можно использовать при наличии лицензии, которую выдает Департамент ФС по надзору в сфере природопользования по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д.39а., при наличии санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора по проекту организации зон санитарной охраны водозабора СНТ «Птротва-2».

Согласно ст.33 Федерального Закона от 15.04.1998г № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» нормативы организации и застройки территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения устанавливают органы местного самоуправления в порядке, установленном градостроительным законодательством.

Зам. Начальника Одинцовского
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по МО



Сибикина Г.А.

Исп. Белоусова О.С.
8(496)3436390